

Zertifikat

Nr. z2816b-12-D



Aktiengesellschaft

Auftraggeber:

CobiNet GmbH
Robert-Bosch – Straße 33
D-68542 Heddeshheim

Prüfling(e):

- Steckverbinder:
**CobiNet-
CobiDat KS ICS 500 Kat.6_A**
Art.-Nr.: 6920 0052

Bewertungsstandard(s):

- DIN EN 50173-1 (2011-09)

Resultat:

Der Prüfling hält bei den im Prüfbericht genannten Prüfparametern die Grenzwerte der besagten Vorgabedokumente **nach Kategorie 6_A bis 500 MHz** ein.

Steckverbinder, Kategorie 6_A

Die bei der Prüfung ermittelten Ergebnisse beziehen sich auf den beschriebenen und vom Auftraggeber vorgelegten Prüfling. Zukünftige technische Änderungen der geprüften Produkte unterliegen dem Verantwortungsbereich der Hersteller.

Dieses Zertifikat verweist auf den ausführlichen Prüfbericht **Nr. P2816a-12-D vom 05. Januar 2012** und ist nur in Verbindung mit diesem gültig.

Bexbach, 05. Januar 2012

Dipl.-Ing. Dirk Wilhelm
(Vorstandsvorsitzender)



GHMT AG
In der Kolling 13
D-66450 Bexbach
Tel.: +49 (0) 68 26 / 92 28 – 0
Fax: +49 (0) 68 26 / 92 28 – 99
Email: info@ghmt.de