

Zertifikat

Nr. z2174b-09-D



Aktiengesellschaft

Auftraggeber:

CobiNet GmbH
Robert-Bosch-Str. 33
D-68542 Heddesheim

Prüfling(e):

- Steckverbinder:
CobiNet RJ45-Buchse
CobiDat KS IPS 500
Art.-Nr.: 6920 1050
- Datenkabel:
CobiNet Datenkabel
CobiLan 1000 S/FTP Cat.7
Art.-Nr.: 930x 1030

Bewertungsstandard(s):

- 2nd FPDAM 2 to ISO/IEC 11801 AMD 2 (2009-04)
- TIA/EIA-568-C.2 (2009-08)

Resultat:

Der Prüfling hält bei den im Prüfbericht genannten Prüfparametern die Grenzwerte der besagten Vorgabedokumente **nach Klasse E_A bis 500 MHz** ein.

2-Konnektor Permanent Link, Klasse E_A

Die bei der Prüfung ermittelten Ergebnisse beziehen sich auf den beschriebenen und vom Auftraggeber vorgelegten Prüfling. Zukünftige technische Änderungen der geprüften Produkte unterliegen dem Verantwortungsbereich der Hersteller.

Dieses Zertifikat verweist auf den ausführlichen Prüfbericht **Nr. P2174b-09-D vom 03. Februar 2011** und ist nur in Verbindung mit diesem gültig.

Bexbach, 03. Februar 2011

Dipl.-Ing. Dirk Wilhelm
(Vorstandsvorsitzender)



GHMT AG
In der Kolling 13
D-66450 Bexbach
Tel.: +49 (0) 68 26 / 92 28 – 0
Fax: +49 (0) 68 26 / 92 28 – 99
Email: info@ghmt.de